

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δ/ση Οικονομικής
Διαχείρισης Τμήμα
Προμηθειών



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

HELLENIC REPUBLIC
DEMOCRITUS UNIVERSITY
OF THRACE
University campus
GR - 69100 KOMOTINI
TEL. +302531039000

ΠΡΟΣ: SYSTEMS S.A.

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση επί της αριθ. 689/2020 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στην «**Προμήθεια δύο αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων και δύο (2) σταθμών φόρτισης**»

Σχετ: 1. Το από 25.02.2021 (αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/ΤΠΚ/36571/4421/802/26.02.2021) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
2. Το με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΤΕ/36744/1298/26.02.2021 έγγραφο

Απαντώντας στο ανωτέρω πρώτο (1) σχετικό, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Ερώτημα 1: Αναφέρετε ότι θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα προστασίας RCD Τύπου Β μεταξύ άλλων. Τα εξαρτήματα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν προεγκατεστημένα μέσα στον φορτιστή ή μπορούν να εγκατασταθούν και εξωτερικά (στον πίνακα) όταν γίνει η εγκατάσταση?

Είναι επιθυμητό ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας να είναι προεγκατεστημένος στο σταθμό φόρτισης. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού θα γίνει εξωτερικά στον Π.Χ.Τ., με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παράδοση του σταθμού σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Ερώτημα 2: Επίσης αναφέρετε ότι θα πρέπει να εγκεκριμένοι από την κατασκευάστρια εταιρία των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Οι σταθμοί φόρτισης που θα προσφέρουμε έχουν όλα τα CE certificates καθώς επίσης καλύπτουν και όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου είναι ασφαλείς για χρήση σε κάθε αυτοκίνητο. Επομένως δεν καταλαβαίνω τι επιπλέον έγκριση χρειάζεστε. Επιπλέον δεν αναφέρετε από ποια κατασκευάστρια εταιρία χρειάζεστε την έγκριση.


Εφόσον οι προσφερόμενοι σταθμοί φόρτισης πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τότε γίνονται αποδεκτοί στο διαγωνισμό. Απαιτείται οι σταθμοί να είναι εγκεκριμένοι από κατασκευάστριες εταιρείες ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, εναλλακτικά γίνεται αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι: «οι προσφερόμενοι

σταθμοί φόρτισης, είναι συμβατοί με τις απαιτήσεις των κάτωθι (λίστα εταιρειών) κατασκευαστών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων....».

Ερώτημα 3: Τέλος θα ήθελα να γνωρίζω αν το μέγιστο αποδεκτό βάρος των 20 κιλών είναι δεσμευτικό.

Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της Υπηρεσίας. Για τα χαρακτηριστικά αυτά ισχύει η ποινή αποκλεισμού όσον αφορά τα κατώτερα ή ανώτερα όρια που έχουν τεθεί.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης



Καθηγητής Φώτιος Μάρης

